



Industrie Service

**Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Deutschland

Südwest Lacke + Farben GmbH & Co. KG
Iggelheimer Str. 13

D-67459 Böhl-Iggelheim

| Ihre Zeichen/Nachricht vom | Unsere Zeichen/Name | Tel.-Durchwahl/E-Mail | Fax-Durchwahl | Datum/Dokument | Seite |
|----------------------------|--------------------------------|--|----------------|--|---------|
| | IS-USL-MUC/hs Holger Struwe | 089 5791- 2636 holger.struwe@tuev-sued.de | 089 5791- 2229 | 13. Dezember 2012 KT Latex SG 12-2012.doc | 1 von 1 |

Bewertung der Desinfektionsmittelbeständigkeit von Latex SG

Auf Veranlassung der Südwest Lacke + Farben GmbH & Co. KG wurde von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH ein Originalgebinde der Dispersionsfarbe **Latex SG** hinsichtlich ihrer Desinfektionsmittelbeständigkeit untersucht.

Die Durchführung der Prüfungen und die Einzelergebnisse sind in dem Prüfbericht SW-091113-3 (2. Ausgabe) vom 13.12.2012 detailliert beschrieben.

Folgende Desinfektionsmittel und Anwendungskonzentrationen kamen zum Einsatz:

1. **Aldasan® 2000** als Vertreter von Desinfektionsmitteln auf Basis von Formaldehyd und Glutaral. Zum Einsatz gelangte eine 4 -%ige Lösung. Dies entspricht der höchsten angegebenen Dosierempfehlung für Flächen-Desinfektion.
2. **Lysoformin® spezial** als Vertreter von Desinfektionsmitteln auf Basis von Guanidinderivaten und quartären Ammoniumverbindungen. Zum Einsatz gelangte eine 0,75 -%ige Lösung. Dies entspricht der höchsten angegebenen Dosierempfehlung für Flächen-Desinfektion.
3. **Descogen F** als Vertreter von Desinfektionsmitteln auf Basis von aktivem Sauerstoff. Zum Einsatz gelangte eine 3 -%ige Lösung. Dies entspricht der höchsten angegebenen Dosierempfehlung für Flächen-Desinfektion.

Latex SG ist beständig gegenüber den verwendeten Desinfektionsmitteln zur Flächendesinfektion auf Wand- und Deckenflächen in Kliniken, Krankenhäuser und Pflegeheime.

Mit freundlichen Grüßen

Umwelt Service
Abteilung Chemische Analytik

Holger Struwe

Sitz: München
Amtsgericht München HRB 96 869
UST-IdNr. DE129484218
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuev-sued.de/impresum

Aufsichtsrat:
Karsten Xander (Vorsitzender)
Geschäftsführer:
Ferdinand Neuwieser (Sprecher),
Dr. Ulrich Klotz, Thomas Kainz

Telefon: +49 89 5791- 2636
Telefax: +49 89 5791- 2229
www.tuev-sued.de/is

TÜV®

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Umwelt Service
Abteilung Chemische Analytik
Ridlerstraße 65
80339 München
Deutschland